



Høring af varmeprojekt - etablering af 30 MW elkedel ved varmeværk i Frederiksværk

Halsnæs Forsyning har udarbejdet et projekt til etablering af en elkedel/varmepatron i forbindelse med det nye varmepumpe-varmeværk, der er under etablering i forbindelse med Halsnæs Forsynings varmeværk i Frederiksværk.

Projektet vil bestå af en elkedel på 30 MW, som placeres i den bygning, der planlægges etableret til teknisk udstyr i forbindelse med det godkendte projekt for at etablere 2 stk. 10 MW varmepumper på Havnesvinget. Der er taget udgangspunkt i, at elkedlen vil levere cirka 68 MWh/år af den samlede produktion på cirka 120 MWh/år.

Tidsplanen sigter mod en ibrugtagning i begyndelsen af 2025.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 kapitel 4, § 18, skal vi høre berørte forsyningsselskaber m.fl. om sådanne projektforslag.

Følgende forsyningsselskaber høres: Evida (evida@evida.dk) (naturgas – har i dag ikke forsyning til Halsnæs Forsyning i Frederiksværk), Radius, som har elforsyningsnettet (nettilslutninger@radiuselnet.dk og kundesupport@radiuselnet.dk). Endelig lægges høringen på kommunens høringsside.

Vi vil godt have jeres eventuelle bemærkninger til projektet senest mandag 4. juli 2022.

Projektforslag med beregninger med mere er vedlagt.

Kopi sendt til ansøger Halsnæs Forsyning.

Venlig hilsen

Jørgen Krog
Byplanlægger
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk